

Jastrzębie-Zdrój, dnia 09.05.2024 r.

Dotyczy: Zestaw pytań nr 1 do przetargu nr 17/TGM/2024 na: „Wykonanie ekspertyzy budowlanej hal na terenie KWK „Budryk””.

ZESTAW PYTAŃ NR 1:

Pytanie nr 1:

Czy dopuszczacie Państwo wykonanie brakującej dokumentacji inwentaryzacyjnej w skali 1:100? Skala 1:50 jest bardzo dokładna i zwyczajowo przeznaczona do rysunków detali, nie całych rzutów i przekrojów.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza wykonanie brakującej inwentaryzacji w skali 1:100.

Pytanie nr 2:

Czy były wcześniej wykonywane pomiary geodezyjne? Czy należy wykonać pomiary belek, słupów czy torowiska?

Odp.:

Zamawiający informuje, iż nie były wcześniej wykonywane pomiary geodezyjne. W związku z powyższym Zamawiający oczekuje, iż na etapie wykonania ekspertyzy, zostaną wykonane niezbędne do wykonania ekspertyzy pomiary geodezyjne.

Pytanie nr 3:

Czy wymagania dotyczące laboratorium wskazane w wymaganiach technicznych są obligatoryjne czy zalecane? Nie wszystkie laboratoria mają wskazane akredytacje a często działają na tej samej normie PN-EN ISO / IEC 17025. Czy wymagania dotyczące laboratorium mają też się odnosić do próbek betonu czy tylko stali?

Odp.:

Zamawiający informuje, iż wymagania dotyczące laboratorium wskazane w wymaganiach technicznych są zalecane. Wymagania dotyczące laboratorium odnoszą się do stali. Dopuszcza się przygotowanie oferty w **dwóch wariantach** – Laboratorium posiadające akredytację i laboratorium bez akredytacji.

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.
Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Damian Fiołka

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.
Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Dariusz Bernacki

